



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
Bústia C-2 de Montfullà
17162 Bescanó
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

17095051



INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : PRODAISA

Adreça : ASTURIES,13-15

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

Descripció : Aigua Xarxa

N. Butlletí : 1756901

N. Registre : 17095051

Data Registre : 23/01/2017

Data Inici : 23/01/2017

Data Finalització : 23/01/2017

Legislació : RD 140/2003

Classificació : Aigua destinada al consum humà

Població : Sant Dalmai

Origen : ZS SANT DALMAI

Procedència : 32754 - Font Plaça Països Catalans

Expedient : 16094741

Data client : 23/01/2017

Hora : 10:05

Clor LL/T client : 0.35/0.40

Mostra presa : pel propi client

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
Nitrats	46 ±6 mg/l	50	PNT-QUI-MTD-021

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 25 de Gener 2017

Cap de Laboratori

LABORATORI